



Swedish Institute for Technical
Approval in Construction



2008-10-22

Projektnr. T300166-01

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0166/03

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Väggar i EI-klass

KNAUF DANOGIPS MELLANVÄGGAR MED STÅLSTOMME EI 60, LIMMAD KONSTRUKTION

Innehavare	Knauf Danogips GmbH, 296 80 Åhus, tel: 044-28 95 00, fax: 044-28 95 90, hemsida: www.knaufdanogips.se, org.nr.: 516402-4431
Produkt	Knauf Danogips Mellanväggar med stålregelstomme, limmad konstruktion. Vägg uppbyggd av skenor och regler med bredd 70 alternativt 95 mm med max. centrumavstånd 450 mm och med två lag 13 mm gipsskivor på vardera sida om regelstommen. Gipsskivorna limmas fast med Danogips Montagelim. Max. vägghöjd 3000 mm, EI 60.
Avsedd användning	Brandcellsskiljande väggar i byggnader.
Handelsnamn	Knauf Danogips Mellanväggar EI 60 limmad konstruktion.
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass EI 60 5:221
Tillhörande handlingar	Montageanvisningar DanoiQ 900 s450, limmade skivor, daterad 2003-04-07 Produktdata DanoiQ-skena QSK, QSKP och DanoiQ-regel QR, daterade 1999-02-08 Sortimentlistor Skena SK, SKP, SKT daterad, 2000-04-04 Produktblad Danogips Montagelim daterat, 2003-03-28
Kontroll	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats samt att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar.



Swedish Institute for Technical
Approval in Construction



2008-10-22

Tg-bevis nr 0166/03

- Märkning** I väggarna ingående gipsskivor skall vara märkta enligt vad som anges i respektive godkännande/standard.
- Bedömnings-
underlag** Rapporter nr P206133 och F119686 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut .
- Kommentarer** I väggarna ingående gipsskivor förutsätts vara godkända som tändskyddande beklädnad eller K₂10/B-s1,d0.
- Godkännandet omfattar endast väggarnas brandtekniska egenskaper.
- Monteringen av väggarna skall utföras enligt anvisningarna i tillhörande handling. Observera att det endast är väggar med två lag gipsskivor på vardera sida om regelstommen som omfattas av godkännandet.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2003-08-21 och projektnummer T300166.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-10-21.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Johan Åkesson

Krister Svensson