

Udstedt: 2007-09-26

Gyldig til: 2010-10-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Spartlede, ikke understøttede samlinger mellem gipskartonplader.

BETEGNELSE:

Spartlede, ikke understøttede samlinger mellem gipskartonplader

GODKENDELSESINDEHAVER:

Knauf Danogips A/S
Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Telefon 96 57 30 00
Telefax 96 57 30 01

MÆRKNING:

Ingen.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
– samme sagsnummer
– udstedelsesdato 2004-09-30
– udløbsdato 2007-10-01

BESKRIVELSE:

Samlingen udføres mellem Knauf Danogips-plader type A-1, I-1, H-1 eller F-1, dvs. Knauf Danogips-plader, som langs kanterne har en ca. 50 mm bred og ca. 1,5 mm dyb forsænkning.

Efter at pladerne er monteret på deres underlag, påføres et lag spartelmasse, hvori indtrykkes en 50 mm bred papirtape. Efter udtørring spartles samlingen med endnu et eller to lag spartelmasse afhængigt af den endelige overfladebehandling (tapetsering, maling etc.).

En specifikation af de materialer, der anvendes ved spartlingen, samt en beskrivelse af arbejdsgangen ved udførelsen findes i spartelanvisningerne fra Knauf Danogips.

Samlinger mellem Knauf Danogips-plader udført efter ovenstående princip opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

Spartlede samlinger mellem Knauf Danogips-plader type A-1, I-1, H-1 eller F-1 udført som beskrevet i godkendelsens BESKRIVELSE, godkendes i brandteknisk henseende som ligeværdig med den ubrudte plade, uanset om samlingerne understøttes eller ikke understøttes, eller om de forløber vandret eller lodret.

Godkendelsen meddeles på betingelse af, at samlingerne udføres i nøje overensstemmelse med spartelanvisningerne fra Knauf Danogips.

KONTROL:

Ingen ekstern kontrol.



Thomas Bruun