

2007-09-27

Projekt nr: T200258-03

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 5886/88

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Väggar i EI-klass

KNAUF DANOGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME EI 30, EI 60.

Innehavare	Knauf Danogips GmbH, 296 80 Åhus, tel: 044-28 95 00, fax: 044-28 95 90. hemsida: www.knaufdanogips.se, organisationsnummer: 516402-4431.
Produkt	KNAUF DANOGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM med stålregelstomme, EI30, EI 60.
Avsedd användning	Brandcellsskiljande väggar i byggnader.
Handelsnamn	Knauf Danogips Mellanväggar EI 30, EI 60.
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>): Brandteknisk klass EI 30, EI 60. 5:221 * brandteknisk klass för respektive väggtyp framgår av tillhörande handlingar
Tillhörande handlingar	Ritningar nr 411:092, 411:093, senast daterade 02-11-01 Ritningar nr 4110:100, 4110:101, 4110:102, daterade 00-07-10, 4110:103 daterad 02-11-07 Ritningar nr 4110:110, 4110:111, 4110:112, daterade 00-07-10, 4110:113 daterad 02-11-07 Monteringsanvisning nr 9020-991 daterad Nov 1999 (7 sidor)
Kontroll	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.


2007-09-27

Tg-bevis nr 5886/88

Märkning	I väggarna ingående gipsskivor skall vara märkta enligt vad som anges i respektive godkännande/standard.
Bedömnings- underlag	Rapporter nr 96 R12802 A och 96 R12802 B från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).
Kommentarer	Det förutsätts att ingående gipsskiva är godkänd som tändskyddande beklädnad eller K210/B-s1,d0. Montering av väggarna skall utföras enligt tillhörande handlingar. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-09-19 och projektnummer T200258-02.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-09-19. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Leif Lundqvist